



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА  
ХАСЫНСКОГО РАЙОНА**

ул. Юбилейная, 19 а, пос. Палатка,  
Хасынский район, Магаданская область, 686110  
Телефон/факс: (41342) 9-21-00  
E-mail: [hasprok@yandex.ru](mailto:hasprok@yandex.ru)

Директору МОГАПОУ «Горный  
техникум»

Шадрину В.Г.

ул. Центральная, д. 5А, пгт.  
Стекольный, Хасынский район,  
Магаданская область, 686134

Эл. адрес: [pul2stekolny@yandex.ru](mailto:pul2stekolny@yandex.ru)

30.03.2023 № 07-01-2023

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности

Прокуратурой Хасынского района в марте 2023 года проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности МОГАПОУ «Горный техникум» (далее – Учреждение), по результатам которой установлено следующее.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций и учреждений обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ устанавливает технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Согласно ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены

Вход. № 417

от 03.04.2023 г.

Прокуратура Хасынского района Магаданской  
области  
№ 07-01-2023/Прлп/78-23-20440004

обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

В силу ст. 51 Технического регламента целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Вместе с тем в ходе проверки, проведенной прокуратурой района с привлечением государственного инспектора Хасынского района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской, установлено, что пожарная безопасность Учреждения обеспечена не в полной мере: ↓

1 - в нарушение п. 54 Правил на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; *(тех паспорт на пом сичи)*

2 - в нарушение п. 12 Правил руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; *коммерческие про*

3 - в нарушение п. 48 Правил руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и не организовал проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; *отпр 13.06.20*

4 - на момент проверки автоматическая пожарная сигнализация (АПС) на объекте защиты находится в нерабочем состоянии; *есть акт исправления*

5 - в нарушение п. 36 Правил отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие ручные пожарные извещатели. *Имеется*

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащей работе ответственных лиц Учреждения по исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, нарушают права неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, угрожают личной безопасности указанной категории лиц, что является недопустимым.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителей прокуратуры Хасынского района, о месте и времени

рассмотрения заблаговременно уведомить прокуратуру Хасынского района в письменной форме.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин условий, им способствующих.

3. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, к ответственности.

4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру Хасынского района в письменной форме.

И.о. прокурора района  
советник юстиции



О.А. Мунгалова