

МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ»  
686134, Магаданская область, Хасынский городской округ,  
пос. Стекольный, ул. Центральная, д. 5 а  
Тел.8 (41342) 98223  
E-mail: PU12Stekolny@yandex.ru  
ИНН4900012944 КПП490001001

*Из 211 отчета*

**Прокуратура  
Хасынского района**  
686110, Магаданская область,  
Хасынский район, пгт.  
Палатка ул. Юбилейная д.19

Исх. № 384 от « 28 » апреля 2023 г.



### ОТВЕТ

**на представление об устранении нарушений законодательства о  
пожарной безопасности № 07-01-2023 от 30.03.2023 г.**

МОГАПОУ «Горный техникум» с участием помощника прокурора Слащилиным Борисом Владимировичем по тел. 9-31-96 рассмотрено представление прокуратуры Хасынского района № 07-01-2023 от 30.03.2023 г. об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

В целях устранения допущенных нарушений МОГАПОУ «Горный техникум» выполнены следующие мероприятия:

1. Направлен запрос коммерческого предложения в специализированную организацию ООО «Спецзащита» на услуги по разработке проектной документации автоматической пожарной сигнализации (запрос коммерческого предложения и ответ прилагаем);

2. Выполнены работы по категорированию взрывопожарной и пожарной опасности опасности и определению класса пожароопасной зоны помещений общежития и административного здания МОГАПОУ «Горный техникум (договор на категорирование и титульные листы тех. заключения прилагаем);

3. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт **наружного** противопожарного водоснабжения и организовать проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и

осенью) по п. 48 Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 не является возможным в связи с отсутствием **наружного** противопожарного водоснабжения (гидрантов).

4. Автоматическая пожарная сигнализация приведена в рабочее состояние (акт приема передачи и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты прилагаем).

5. По результатам проверки виновному лицу в частности заведующей хозяйством Оплетиной Наталье Николаевне объявлено замечание (копия приказа прилагается).

Приложение:

1. Запрос коммерческого предложения в ООО «Спецзащита» и ответ (копия 2 л. на 2 стр.);

2. Договор № 06/2023 на оказание услуг по категорированию взрывопожарной и пожарной опасности помещений и определение класса пожароопасной зоны и титульные листы тех. заключения (копия на 6 л. на 6 стр.);

3. Акт приема-передачи и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (копия на 3 л. на 3 стр.);

4. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания на работника (копия на 1 л. на 1 стр.)

**И.о директора  
МОГАПОУ «Горный техникум»**



**Е.В. Павлов**

Исп. Ведущий юрисконсульт  
Галата Ольга Игоревна  
Тел. 8 (41342)98514

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450488

Владелец Шадрин Виктор Гарольдович

Действителен с 02.06.2023 по 01.06.2024